

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ТВС»

Кудряшов М. Л.

2024г.



Температурный график тепловой сети

Котельная № 1 просп. Испытателей, д.10 г. Красноармейск

110/70 °C со срезкой 70 °C

Среднесуточная температура наружного воздуха, °C	Среднесуточная температура прямой сетевой воды, °C	Среднесуточная температура обратной сетевой воды, °C
-26	110.0	70.0
-25	108.3	69.2
-24	106.6	68.4
-23	104.9	67.5
-22	103.2	66.7
-21	101.5	65.9
-20	99.8	65.0
-19	98.1	64.2
-18	96.4	63.3
-17	94.6	62.5
-16	92.9	61.6
-15	91.2	60.7
-14	89.4	59.8
-13	87.6	59.0
-12	85.9	58.1
-11	84.1	57.2
-10	82.3	56.3
-9	80.6	55.3
-8	78.8	54.4
-7	77.0	53.5
-6	75.1	52.5
-5	73.3	51.6
-4	71.5	50.6
-3	70.0	49.9
-2	70.0	50.2
-1	70.0	50.5
0	70.0	50.8
1	70.0	51.1
2	70.0	51.4
3	70.0	51.7
4	70.0	52.0
5	70.0	52.3
6	70.0	52.6
7	70.0	52.9
8	70.0	53.2

Начальник ПТС

Румынский И.А.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ТВС»

Тепловодоснабжение

Кудряшов М. Л.

« 17 » июля 2024 г.



Температурный график тепловой сети
Котельная № 2 ул. Янгеля, д.43 г. Красноармейск
105/70 °С со срезкой 70 °С

Среднесуточная температура наружного воздуха, °С	Среднесуточная температура прямой сетевой воды, °С	Среднесуточная температура обратной сетевой воды, °С
-26	105.0	70.0
-25	103.4	69.2
-24	101.8	68.4
-23	100.3	67.5
-22	98.7	66.7
-21	97.1	65.9
-20	95.5	65.0
-19	93.8	64.2
-18	92.2	63.3
-17	90.6	62.5
-16	89.0	61.6
-15	87.4	60.7
-14	85.7	59.8
-13	84.1	59.0
-12	82.4	58.1
-11	80.7	57.2
-10	79.1	56.3
-9	77.4	55.3
-8	75.7	54.4
-7	74.0	53.5
-6	72.3	52.5
-5	70.6	51.6
-4	70.0	51.4
-3	70.0	51.7
-2	70.0	52.0
-1	70.0	52.3
0	70.0	52.5
1	70.0	52.8
2	70.0	53.1
3	70.0	53.4
4	70.0	53.7
5	70.0	53.9
6	70.0	54.2
7	70.0	54.5
8	70.0	54.8

Начальник ПТС

Румынский И.А.